



| 呼び径 | L ₁ | L ₂ | D ₁ | D ₂ | T | 個数 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|----|
| 20x20x13Su | 39 | 36 | 36 | 31 | 2.3 | |
| 25x25x13Su | 47 | 42 | 46 | 31 | 2.3 | |
| 25x25x20Su | 47 | 46 | 46 | 36 | 2.3 | |
| 30x30x13Su | 53 | 46 | 53 | 31 | 2.8 | |
| 30x30x20Su | 53 | 48 | 53 | 36 | 2.8 | |
| 30x30x25Su | 53 | 47 | 53 | 46 | 2.8 | |
| 40x40x13Su | 61 | 51 | 63 | 31 | 2.8 | |
| 40x40x20Su | 61 | 53 | 63 | 36 | 2.8 | |
| 40x40x25Su | 61 | 54 | 63 | 46 | 2.8 | |
| 40x40x30Su | 61 | 53 | 63 | 53 | 2.8 | |
| 50x50x13Su | 67 | 55 | 71 | 31 | 3.3 | |
| 50x50x20Su | 67 | 57 | 71 | 36 | 3.3 | |
| 50x50x25Su | 67 | 58 | 71 | 46 | 3.3 | |
| 50x50x30Su | 67 | 61 | 71 | 53 | 3.3 | |
| 50x50x40Su | 67 | 66 | 71 | 63 | 3.3 | |
| 60x60x20Su | 76 | 64 | 86 | 36 | 3.5 | |
| 60x60x25Su | 76 | 66 | 86 | 46 | 3.5 | |
| 60x60x30Su | 76 | 68 | 86 | 53 | 3.5 | |
| 60x60x40Su | 76 | 70 | 86 | 63 | 3.5 | |
| 60x60x50Su | 76 | 72 | 86 | 71 | 3.5 | |

△

△ 部番 2, 3, 4の数量: 大口径側各2個、小口径側各1個

| 部番 | 部品名 | 数量 | 材質 | 備考 |
|----|--------|----|---------|------|
| 4 | 皿ワッシャ | 3 | SUS 316 | |
| 3 | ゴムパッキン | 3 | 合成ゴム | HNBR |
| 2 | ナット | 3 | SCS 14 | |
| 1 | 径違いチー | 1 | SCS 14 | |

| | | | |
|------|-----------------|-----|-------------|
| 名称 | ナイス ジョイント 径違いチー | | |
| 型式 | NJRT | 呼び径 | △ 20Su~60Su |
| 図面番号 | JAND-0020 | 日付 | 平成12年 2月15日 |
| 尺度 | 三角法 | | |
| 承認 | 常務 | 検図 | 和田 |
| | | 製図 | 羽井 |

| 仕様 | | 検査圧力 | |
|----|-------------------------------|------|---------------------------------------|
| 流体 | | 耐压 | 水圧 3.5 MPa (35.7kgf/cm ²) |
| 圧力 | MPa (kgf/cm ²) 以下 | 気密 | 空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm ²) |
| 温度 | ℃ | 空圧 | MPa (kgf/cm ²) |

△

| | |
|-----------|--------------|
| △ 検査圧力の変更 | H18. 10. 16. |
| △ 呼び径訂正 | H14. 2. 4. |
| △ 部品数量訂正 | H13. 9. 26. |

オ-エヌ工業株式会社