



呼び径	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	T	個数
20×20×13Su	39	36	36	31	2.3	
25×25×13Su	47	42	46	31	2.3	
25×25×20Su	47	46	46	36	2.3	
30×30×13Su	53	46	53	31	2.8	
30×30×20Su	53	48	53	36	2.8	
30×30×25Su	53	47	53	46	2.8	
40×40×13Su	61	51	63	31	2.8	
40×40×20Su	61	53	63	36	2.8	
40×40×25Su	61	54	63	46	2.8	
40×40×30Su	61	53	63	53	2.8	
50×50×13Su	67	55	71	31	3.3	
50×50×20Su	67	57	71	36	3.3	
50×50×25Su	67	58	71	46	3.3	
50×50×30Su	67	61	71	53	3.3	
50×50×40Su	67	66	71	63	3.3	
60×60×20Su	76	64	86	36	3.5	
60×60×25Su	76	66	86	46	3.5	
60×60×30Su	76	68	86	53	3.5	
60×60×40Su	76	70	86	63	3.5	
60×60×50Su	76	72	86	71	3.5	

△ 皿ワッシャ材質変更 (13~40, 60Su)	H22. 2. 10.
△ 皿ワッシャ材質変更 (50Su)	H21. 4. 6.
△ ナットをロスト製に変更 (13~25Su)	H19. 12. 26.
△ 検査圧力の変更	H18. 10. 16.
△ 呼び径訂正	H14. 2. 4.

仕様		検査圧力	
流体		耐圧	水压 3.5 MPa (35.7kgf/cm <sup>2</sup> )
圧力	MPa ( kgf/cm <sup>2</sup> ) 以下	気密	空圧 0.6 MPa (6.1 kgf/cm <sup>2</sup> )
温度	℃		空圧 MPa ( kgf/cm <sup>2</sup> )

△ 部番 2, 3, 4の数量: 大口径側各2個、小口径側各1個

△ △	4	皿ワッシャ	3	JFE443CT	
△	3	ゴムパッキン	3	合成ゴム	HNBR
△	2	ナット	3	SCS 13	
	1	径違いチー	1	SCS 13	
部番	部品名	数量	材質	備考	
名称 ナイス ジョイント 径違いチー					
型式	NJRT	呼び径	△ 20~60Su		
図面番号	JAND-0023	日付	平成12年 5月 8日		
尺度	三角法				
承認	菅前	検図	三田	製図	三浦

**オーエス工業株式会社**